

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
о назначении административного наказания

«01» апреля 2022 г.
12 ч. 00 мин.
(дата составления)

г. В. Новгород, ул. Псковская,
д. 171, корп. 3, каб. 205
(место составления)

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (далее – Отдел) майор внутренней службы Копытова О.Ю., рассмотрела 01.04.2022г. в 12 часов 00 минут в кабинете отдела по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3, каб. 205, материалы плановых проверок № 64, 65, 66 от 25.03.2022г. и протоколы № 36, 37, 38 от 25.03.2022г. в отношении директора ОАУСО «Новгородский ПНИ», вынесенные старшим инспектором Отдела капитаном внутренней службы Федоровой С.В., старшим инспектором Отдела майором внутренней службы Никандровым М.Н., по части 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество: Бородастов Борис Николаевич
2. Дата рождения: 22.05.1959г.
3. Место рождения: гор. Усть-Каменогорск
4. Место регистрации: г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 52/9, кв. 11
5. Гражданство: Российская Федерация
6. Место работы, должность: директор ОАУСО «Новгородский ПНИ»
7. Телефон: 8-911-600-56-73
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серия 4904 № 727096 выдан 11.08.2005 года УВД Великого Новгорода
9. Привлекался ли ранее к административной ответственности: не привлекался.

Во исполнение решений о проведении плановых выездных проверок отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области от 3 марта 2022 года № 64, 65, 66 в период с «16» марта 2022 года по «25» марта 2022 года, старшим инспектором Отдела капитаном внутренней службы Федоровой С.В., старшим инспектором Отдела майором внутренней службы Никандровым М.Н. проведены плановые выездные проверки зданий, строений, помещений и территории областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский психоневрологический интернат» (ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат»), по адресам: г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 50; Новгородский район, п. Тесово-Нетьельский, ул. Техническая, д. 6; Новгородский район, п. Тесово-Нетьельский, ул. Школьная, д. 10 совместно с директором ОАУСО «Новгородский ПНИ» Бородастовым Борисом Николаевичем.

По результатам проверок выявлены нарушения требований пожарной безопасности, что подтверждается Актами проверок от 3 марта 2022 года № 64, 65, 66; а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 50		
1	На территории объекта допущено курение вне специально отведенных для этого мест	пункт 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее ППР РФ)
2	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного назначения (1-й этаж пищеблок, документы не предоставлены)	пункт 12 ППР РФ
3	В коридоре 1 этажа (вход в хлебную и склад сыпучих материалов) допущено использование противопожарной двери с не исправным устройством для самозакрывания (доводчик не исправен)	ст. 4, 6 ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о нарушениях требований пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ); пункт 24 ППР РФ
4	Система автоматической установки пожарной сигнализации в здании находится в неисправном состоянии (1 ДПИ в палате № 21, 2 этажа не сработал) (протокол ИПИ № 57-22 АПС от 18.03.2022 г.)	п. 54 ППР РФ

5	Система автоматической установки пожарной сигнализации в здании находится в неисправном состоянии (1 ДПИ в арт-студии, 2 этажа не сработал) (протокол ИПЛ № 57-22 АПС от 18.03.2022 г.)		п. 54 ППР РФ
6	Система автоматической установки пожарной сигнализации в здании находится в неисправном состоянии (1 ДПИ в палате № 44, 2 этажа не сработал) (протокол ИПЛ № 57-22 АПС от 18.03.2022 г.)		п. 54 ППР РФ
7	Звуковые сигналы СОУЭ (2 этаж) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (фактически оповещение не сработало) (протокол ИПЛ № 57-22 СОУЭ от 18.03.2022 г.)		ст.4; ст.6 123-ФЗ пункт 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее свод правил СП 3.13130.2009)
8	Системы внутреннего противопожарного водоснабжения ПК № 8, на 2 этаже не обеспечивает требуемый расход воды для тушения пожара (акт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 18.03.2022 года № 59-22)		ст.4; ст.6 123-ФЗ пункт 6.1.20, приложение А, пункт 1 таблицы 7.1 свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»
9	Для объекта капитального строительства (интернат - класса Ф1.1) не разработана декларация пожарной безопасности.		ст.4; ст.6 123-ФЗ Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по регистрации деклараций пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»
10	Предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение для хранения лекарств категории В2 от коридора, составляет менее EI 30 (в помещение для хранения лекарств установлена деревянная дверь, предел огнестойкости которой документально не подтвержден)		ст. 4, ст. 6, п. 2, п. 3 ст. 88 табл. 23, 24 123-ФЗ; п. 4.2, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
11	Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на двери лестничной клетки на 1 этаже около овощехранилища.		п. 24 ППР в РФ
12	Предусмотренная проектной документацией дверь лестничной клетки, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации отсутствует. (На двери из коридора 1 этажа в лестничную клетку около овощехранилища отсутствует доводчик).		пп. «д», п. 16 ППР в РФ
13	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций с периодичностью проверки не реже 1 раза в год (косоуры на эвакуационной лестнице, выходящей к овощехранилищу обработаны в 24.10.2013г. (акты проверки качества огнезащиты не представлены).		п. 13 ППР в РФ
14	Коридор 2 этажа здания длиной более 60 м (77 м) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки.		ст. 4, ст. 6 123-ФЗ; п. 4.3.7 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
15	При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница, примыкающая к пожарной лестнице).		ст. 4, ст. 6 123-ФЗ; п. 4.3.5; п. 4.4.7 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
16	В складе постельного белья на 2 этаже допущено использование противопожарной двери без устройства для самозакрывания (доводчик отсутствует)		ст. 4, 6 ч. 8 ст. 88 123-ФЗ; пункт 24 ППР РФ
17	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.		ст. 4, ст. 6; п.1 ч. 1 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123; абзац 4 пункта 71 ППР в РФ; пункт 7.1 подпункт В пункта 8.1 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

1	Для объекта капитального строительства (интернат - класса Ф1.1) не разработана декларация пожарной безопасности.	ст. 4, ст. 6, ст. 64 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; Приказ МЧС России от 16.03.2020г. №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по представлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»
2	Чердачное помещение в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 – интерната не оборудовано системой пожарной сигнализации (СПС) вне зависимости от площади.	ст. 4, ст. 1, ст. 91 ФЗ №123-ФЗ; п. 4.4, п. 42 таблицы 3 Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, Помещений и оборудования. Подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020)
3	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (автоматическая разблокировка отсутствует; круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот не предусмотрено; дистанционное отсутствует)	ст. 4, ст. 6; п. 1 ч. 1 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123; абзац 4 пункта 71 ППР в РФ; пункт 7.1 подпункт В пункта 8.1 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
4	На путях эвакуации на I этаже в тамбуре эвакуационного выхода (около столовой) устроена столярная мастерская со стеллажным хранением.	подпункт «б» п. 27 ППР в РФ
5	На путях эвакуации на I этаже у двери эвакуационного выхода установлено оборудование (пластиковые и металлические трубы), препятствующее безопасной эвакуации (дверь, ведущая в тамбур, где оборудована столярная мастерская, указанная в пункте 4).	подпункт «б» п. 27 ППР в РФ
Новгородский район, п. Тесово-Нетьильский, ул. Школьная, д. 10		
1	Для объекта капитального строительства (интернат - класса Ф1.1) не разработана декларация пожарной безопасности.	ст. 4, ст. 6, ст. 64 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; Приказ МЧС России от 16.03.2020г. №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по представлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»
2	Чердачное помещение в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 – интерната не оборудовано системой пожарной сигнализации (СПС) вне зависимости от площади.	ст. 4, ст. 1, ст. 91 ФЗ №123-ФЗ; п. 4.4, п. 42 таблицы 3 Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, Помещений и оборудования. Подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020)
3	Двери, расположенные на путях эвакуации на I этаже (двери, выходящие в лестничные клетки из холла) открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п. 4.2.22 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
4	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного назначения (I-й этаж прачечная, документы не представлены)	пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее ППР РФ)

5	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (автоматическая разблокировка отсутствует; круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот не предусмотрено; дистанционное отсутствует).	<p>ст. 4, ст. 6; п.1 ч. 1 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123; абзац 4 пункта 71 НПР в РФ; пункт 7.1 подпункт В пункта 8.1 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</p>
---	--	--

(событие административного правонарушения)

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии с положениями части 1 статьи 4.1. КоАП РФ, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

На основании приказа министра труда и социальной защиты населения Новгородской области от 16.11.2021 № 588-к, срок действия трудового договора от 23.12.2013 № 102, Бородастову Борису Николаевичу, директору областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский психоневрологический интернат» продлен с 30.11.2021 по 29.11.2022 года включительно.

В соответствии с пунктами 2.4.49 и п. 2.4.50 главы 2 должностной инструкции директора областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский психоневрологический интернат» от 23.12.2019 «руководитель обязан обеспечивать пожарную безопасность в Учреждении» и «руководитель обязан осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм в организации социального обслуживания». Более того, в соответствии с пунктом 3.2 главы 3 инструкции директора областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский психоневрологический интернат» от 23.12.2019 «руководитель несет ответственность за нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности и инструкции по охране труда».

На основании ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 69) нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В соответствии с ФЗ № 69 обеспечение пожарной безопасности является важнейшей функцией государства, направленной на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожаров.

Согласно статье 37 ФЗ № 69 руководитель организации обязан, в том числе:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Также, статьей 38 вышеуказанного федерального закона, установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, собственники имущества; лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться

имуществом: лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 15.07.1999 № 11-П указал: «Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обуславливающих индивидуализацию при применении взыскания. Указанные принципы привлечения к ответственности в равной мере относятся к физическим и юридическим лицам».

В соответствии с положениями части 2 статьи 4.1. КоАП РФ, при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В силу статьи 26.11 КоАП РФ должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, в силу статей 1.5, 2.1, 26.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении обязано рассмотреть все стороны нарушения (событие, состав, вину), оценить его последствия, убедиться, что совершением проступка нанесен существенный ущерб государственным интересам, исследовать обстановку, в которой совершено нарушение, личность нарушителя, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и т.д. Таким образом, административные органы обязаны установить не только формальное сходство содеянного с признаками того или иного административного правонарушения, но и решить вопрос о социальной опасности деяния (наличии либо отсутствии каких-либо опасных угроз для личности, общества или государства), исследуя в совокупности все установленные данные, должностное лицо, принимая постановление по административному делу, решает вопрос о привлечении к административной ответственности или об освобождении лица, допустившего нарушение законодательства, от административной ответственности за малозначительностью правонарушения.

В соответствии с позицией пункта 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. При этом необходимо иметь в виду, что с учетом признаков объективной стороны некоторых административных правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные отношения.

Административное правонарушение по статье 20.4. КоАП РФ, входящей в состав 20 главы КоАП РФ посягает на общественный порядок и общественную безопасность, а учитывая, что совершенным правонарушением под угрозу поставлена жизнь людей, освобождение директора ОАУСО «Новгородский ПНИ» Бородастова Б.Н. от административной ответственности в порядке ст. 2.9. КоАП РФ полагаю невозможным.

В соответствии с позицией пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», длящимся является правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя законом. Днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.

В соответствии с материалами дела об административном правонарушении, нарушения требований пожарной безопасности, допущенные директором ОАУСО «Новгородский ПНИ» Бородастовым Б.Н., являются длящимися и выявлены при проведении плановых проверок ОАУСО «Новгородский ПНИ», результатом которой явилось составление актов проверки от 25 марта 2022 года № 64, 65, 66. Согласно статье 3.4. КоАП РФ, предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Административное правонарушение, совершенное директором ОАУСО «Новгородский ПНИ» Бородастовым Б.Н., является впервые совершенным.

Дело об административном правонарушении назначено к рассмотрению на 12 час. 00 мин. 01.04.2022 г. в кабинете отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области по адресу: г. В. Новгород ул. Псковская, д. 171, корп. 3, каб. № 205.

О назначенном времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении директор ОАУСО «Новгородский ПНИ» Бородастов Б.Н., уведомлен надлежащим образом, о чем имеется роспись в соответствующем разделе протокола об административном правонарушении.

Личность Бородастов Б.Н. удостоверена паспортом гражданина РФ сер. 4904 № 727096, выданным 11.08.2005г. УВД Великого Новгорода.

Бородастов Б.Н. пояснил, что часть нарушений уже устранены, в частности в здании по ул. Береговая, д. 50 СОУЭ находится в исправном работоспособном состоянии, что подтверждает протокол испытаний СОУЭ № 72-22 от 31.03.2022г., предоставил декларации ПБ по объектам, расположенным в п. Тесово-Нетьельский, оборудовали место для курения, обозначили его: смонтировали доводчики на противопожарных дверях; установили ограждения на эвакуационной лестнице на улице и другие документы, которые мною изучен и приобщен к материалам дела.

Отвод должностному лицу, рассматривающему дело об административном правонарушении, ходатайство об рассмотрении дела об административном правонарушении Бородастовым Б.Н. не заявлены.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении сведений, позволяющих признать правонарушение совершенным умышленно, не получено, в связи с чем, данное правонарушение совершено в форме неосторожности.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность директора ОАУСО «Новгородский ПНИ» Бородастова Бориса Николаевича, являются:

- раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
- принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности, частичное устранение выявленных нарушений на момент рассмотрения дела об административном правонарушении.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность директора ОАУСО «Новгородский ПНИ» Бородастова Бориса Николаевича, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, предусмотренных статьей 4.3. КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо – директора ОАУСО «Новгородский ПНИ» Бородастова Бориса Николаевича, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение требований пожарной безопасности»).

2. Назначить Бородастову Б.Н., административное наказание в виде предупреждения.

3. Объявить Бородастову Б.Н., что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору (начальнику отдела НД и ПР по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3, каб. 206, либо в Новгородском районном суде по адресу: г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 15.

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

4. Разъяснить Бородастову Б.Н., что в соответствии со статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения о назначении административного наказания.

Подпись лица, вынесшего постановление:

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию настоящего постановления получил:

Бородастов Борис Николаевич, директор

«04» апреля 2022года.

Настоящее постановление вступило в законную силу « » 2022г.

Отметка об исполнении постановления: _____



Копьткова О.Ю.