

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «03» марта 2022 г.

учётный № проверки: 53220061000200632982



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,  
http:53.mchs.gov.ru, e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3, тел. (816-2) 76-51-26, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,  
тел. (816-2) 76-51-24, 76-51-22 ogpvn@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 65/1**

**вручается:**

областному автономному учреждению социального обслуживания «Новгородский  
психоневрологический интернат» (ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Петренко К.С. о проведении плановой выездной проверки № 65 от 03 марта 2022 года

в период с 16 по 25 марта 2022 года

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области майором внутренней службы Никандровым Михаилом Николаевичем.

проведена плановая выездная проверка зданий, строений, сооружений, помещений и территорий областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский психоневрологический интернат» (ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат»).

по адресу: 173011 г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 50

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» - Бородастов Борис Николаевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	На территории объекта допущено курение вне специально отведенных для этого мест	пункт 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее ППР РФ)	22.03.2023	
	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного назначения (1-й этаж пищеблок, документы не предоставлены)	пункт 12 ППР РФ	22.03.2023	
	В коридоре 1 этажа (вход в хлебную и склад сыпучих материалов) допущено использование противопожарной двери с не исправном устройством для самозакрывания (доводчик не исправен)	ст. 4, 6 ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о нарушениях требований пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ); пункт 24 ППР РФ	22.03.2023	
	Система автоматической установки пожарной сигнализации в здании находится в неисправном состоянии (1 ДПИ в палате № 21, 2 этажа не сработал) (протокол ИПЛ № 57-22 АПС от 18.03.2022 г.)	п. 54 ППР РФ	22.03.2023	
	Система автоматической установки пожарной сигнализации в здании находится в неисправном состоянии (1 ДПИ в арт-студии, 2 этажа не сработал) (протокол ИПЛ № 57-22 АПС от 18.03.2022 г.)	п. 54 ППР РФ	22.03.2023	
	Система автоматической установки пожарной сигнализации в здании находится в неисправном состоянии (1 ДПИ в палате № 44, 2 этажа не сработал) (протокол ИПЛ № 57-22 АПС от 18.03.2022 г.)	п. 54 ППР РФ	22.03.2023	
	Звуковые сигналы СОУЭ (2 этаж) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (фактически оповещение не сработало) (протокол ИПЛ № 57-22 СОУЭ от 18.03.2022 г.)	ст.4; ст.6 123-ФЗ пункт 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее свод правил СП 3.13130.2009)	22.03.2023	

Системы внутреннего противопожарного водоснабжения ПК № 8, на 2 этаже не обеспечивает требуемый расход воды для тушения пожара (акт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 18.03.2022 года № 59-22)	ст.4; ст.6 123-ФЗ пункт 6.1.20, приложение А, пункт 1 таблицы 7.1 свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»	22.03.2023	
Для объекта капитального строительства (интернат - класса Ф1.1) не разработана декларация пожарной безопасности.	ст.4; ст.6 123-ФЗ Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по регистрации деклараций пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	22.03.2023	
Предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение для хранения лекарств категории В2 от коридора, составляет менее EI 30 (в помещение для хранения лекарств установлена деревянная дверь, предел огнестойкости которой документально не подтвержден)	ст. 4, ст. 6, п. 2, п. 3 ст. 88 табл. 23, 24 123-ФЗ; п. 4.2, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	22.03.2023	
Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на двери лестничной клетки на 1 этаже около овощехранилища.	п. 24 ППР в РФ	22.03.2023	
Предусмотренная проектной документацией дверь лестничной клетки, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации отсутствует. (На двери из коридора 1 этажа в лестничную клетку около овощехранилища отсутствует доводчик).	пп. «д», п. 16 ППР в РФ	22.03.2023	
Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций с периодичностью проверки не реже 1 раза в год (косоуры на эвакуационной лестнице, выходящей к овощехранилищу обработаны в 24.10.2013г. (акты проверки качества огнезащиты не представлены).	п. 13 ППР в РФ	22.03.2023	
Коридор 2 этажа здания длиной более 60 м (77 м) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки.	ст. 4, ст. 6 123-ФЗ; п. 4.3.7 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	22.03.2023	
При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница, примыкающая к пожарной лестнице).	ст. 4, ст. 6 123-ФЗ; п. 4.3.5; п. 4.4.7 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	22.03.2023	
В складе постельного белья на 2 этаже допущено использование	ст. 4, 6 ч. 8 ст. 88 123-ФЗ; пункт 24 ППР РФ		

противопожарной двери без устройства для самозакрывания (доводчик отсутствует)		22.03.2023	
Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	ст. 4, ст. 6; п.1 ч. 1 ст. 90	22.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» Бородастов Борис Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«25» марта 2022 года

(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области майор внутренней службы Никандров М.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«25» марта 2022 года

