

АКТ (СПРАВКА)
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой
тренировки

Во исполнение приказа № 35 от «29» апреля 2021 года
«О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» на
объекте проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором
организации планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и
практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем
автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага
возгорания в холле 2 этажа «Новгородского ПНИ» по ул. Береговая 50 в 09 ч.00
мин.50 сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено медицинской сестрой,
которая передала сообщение о задымлении сотруднику охраны.

В 09 ч. 01 мин. 40 сек. старшей медсестрой включена система оповещения,
охраной организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану
место, время, адрес возникновения пожара.

В 09 ч. 02 мин. 45 сек. заместителем директора по пожарной безопасности
отдано указание дежурному электрику – отключить общее электроснабжение.

В 09 ч. 02 мин. 30 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 09 ч. 05 мин. 10 сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В 09 ч. 10 мин. 00 сек. эвакуация завершена.

В 09 ч. 11 мин. 07 сек. эвакуация была завершена общеобъектовым
построением во дворе объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения
эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все
системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи
тренировки достигнуты.

Заместитель директора -
по общим вопросам

О.С. Пауль

29.04.2021 г.

